

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

| | | | |
|---|--|---|----------------------------------|
| Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) | | | |
| Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87 Красносельского района Санкт-Петербурга | | | |
| ГБДОУ детский сад № 87 Красносельского района Санкт-Петербурга | | | ОГРН |
| (полное и сокращенное наименование объекта) | | | 1127847475524 |
| Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной) | | | |
| 1. Дошкольное образование | | | ОКВЭД основной 80.10.1 |
| 2. | | | ОКВЭД дополнительный |
| 3. и т.д. | | | ОКВЭД дополнительный |
| Форма собственности | Оперативное управление | | ОКФС 13 |
| (указывается форма собственности по ОКФС) | | | |
| Организационно-правовая форма | Государственное учреждение | | ОКОПФ 72 |
| (указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ) | | | |
| Должность, Ф.И.О. руководителя объекта | Заведующий | Кипрушенкова Галина Николаевна | |
| Телефон, факс руководителя объекта | Тел. (812) 241-34-98 | Факс (812) 241-34-98 | |
| Е-mail объекта | d-s87krasnosel@yandex.ru | | |
| Юридический адрес объекта | 198328 (индекс) | Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 78, к. 3, литер А (почтовый адрес) | |
| Фактический адрес объекта | 198328 (индекс) | Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 78, к. 3, литер А (почтовый адрес) | |
| Наименование организации владельца (арендатора) объекта | | Государственное учреждение | |
| Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №106» | | | |
| (указывается организационно-правовая форма и название организации) | | | |
| Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта | 198328, Санкт-Петербург, ул.Рихарда Зорге, д.1, лит.А | | |
| 198328, Санкт-Петербург, ул.Рихарда Зорге, д.1 (почтовый адрес) | | | |
| Наименование вышестоящей организации (собственника) | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | | |
| (указывается организационно-правовая форма и название организации) | | | |
| Юридический адрес вышестоящей организации | 198329 (индекс) | Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д.3 (почтовый адрес) | |
| Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации | Глава администрации Красносельского района, Фадеенко Олег Евгеньевич | | |
| Телефон, факс руководителя вышестоящей организации | Тел. (812) 736-86-06 | Факс (812) 736-88-88 | |
| Е-mail руководителя вышестоящей организации | tukrsl@gov.spb.ru | | |

Титульный лист, часть II

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование объекта (подразделения объекта) | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87 Красносельского района Санкт-Петербурга | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес) | Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 78, корпус 3, литер А | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.) | 3773,2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи) | 3 этажа | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кадастровый номер объекта | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все. | Дети | | | | | | | | | | | | | | | |
| Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии. | инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет) | нет | | | | | | | | | | | | | | | |

АНКЕТА (основная часть)

| № п/п | Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта | Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте | Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте | Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте | Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта | | | | № пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ | Примечание |
|-------|--|---|---|--|--|-------------------|---|----------------------|--|------------|
| | | | | | Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии. | Единица измерения | Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет») | Нормативное значение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|--|--|--------------|-------|----------------|-------------------|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подходы к объекту, пути движения | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Пути пешеходного движения | | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | Территория не принадлежит ГБДОУ детский сад № 87 Красносельского района Санкт-Петербурга | | | | | | |
| | Путь пешеходного движения от ближайшей остановки общественного транспорта до входа в здание | 0 | 0 | 0 | Ширина пешеходных путей «К» | м | 1,2 | Не менее 1,2 | п. 4.1.7, рис.Д.5 | | |
| | | | | | Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С» | м | 0,015 | Не более 0,015 | п. 4.1.8, рис.Д.5 | | |
| | | | | | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У» | соответствие | да | | п. 4.1.11 | | |
| | | | | | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С» | наличие | нет | | п.4.3.4, рис.Д.4 | | |
| | | | | Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С» | наличие | нет | | | | | |
| 1.2 | Наружные лестницы | | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С» | м | | 0,35-0,4 | п. 4.1.12 | | |
| | | | | | Высота ступеней «О», «С» | м | | 0,12- 0,15 | | | |
| | | | | | Ширина марша лестниц «О» | м | | Не менее 1,35 | | | |
| | | | | | Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С» | м | | 0,85-0,92 | пп.4.1.14, 5.2.15 | | |
| | | | | | Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С» | наличие | | | п.5.2.11 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|--|------------------|--|---------------------|---------------------|---|
| | | | | | Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У» | соответствие | | | п. 4.1.12 | |
| | | | | | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У» | наличие | | | | |
| | | | | | Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С» | м | | 0,27-0,33 | п.5.2.15 | |
| 1.3 | Пандусы: стационарные | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | | | | | | |
| | Пандус стационарный | 0 | 0 | 0 | Уклон пандуса «К» | соотношение, (%) | | Не более 1:20, (5%) | п. 4.1.14 | |
| | | | | | Ширина между поручнями «К» | м | | 0,9- 1,0 | | |
| | | | | | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень) | м | | 0,85-0,92 | п. 4.1.15, рис. Д.9 | Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования |
| | | | | | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень) | м | | 0,7 | | |
| | | | | | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К» | м | | 1,5 | | |
| | | | | | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К» | м | | 1,5 | | |
| | | | | | Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | | | п. 4.1.16 | |
| | | | | | Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | | | п. 4.1.16 | |
| | | | | | Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С» | м | | 0,27-0,33 | п.5.2.15 | |
| 1.4 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|-------------------|------|---------------------|---------------------|--|
| | Подъемные платформы | | | | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К» | м | | Не менее 1,6 | п. 5.2.21 | |
| | | | | | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К» | м | | Не менее 1,6 | | |
| 2 | Входной узел | | | | | | | | | |
| | (п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли) | | | | | | | | | |
| 2.1 | Наружные лестницы | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | ГБДОУ детский сад № 87 Красносельского района СПб | | | | | |
| | Наружная лестница | 1 | 0 | 0 | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С» | м | 0,35 | 0,35-0,4 | п. 4.1.12 | |
| | | 1 | 0 | 0 | Высота ступеней «О», «С» | м | 0,13 | 0,12- 0,15 | | |
| | | 1 | 0 | 0 | Ширина марша лестниц «О» | м | 2,43 | Не менее 1,35 | | |
| | | 1 | 0 | 0 | Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С» | м | 0,85 | 0,85-0,92 | пп.4.1.14, 5.2.15 | |
| | | 1 | 0 | 0 | Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С» | наличие | да | | п.5.2.11 | |
| | | 1 | 0 | 0 | Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» | соответствие | да | | п. 4.1.12 | |
| | | 0 | 1 | 1 | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г» | наличие | да | | | |
| | | 1 | 0 | 0 | Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С» | м | 0,2 | 0,27-0,33 | п.5.2.15 | |
| 2.2 | Пандусы: стационарные | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | ГБДОУ детский сад № 87 Красносельского района СПб | | | | | |
| | Пандус стационарный | 1 | 0 | 0 | Уклон пандуса «К» | соотношение, (%). | 6 | Не более 1:20, (5%) | п. 4.1.14 | |
| | | 1 | 0 | 0 | Ширина между поручнями «К» | м | 1 | 0,9- 1,0 | п. 4.1.14 | |
| | | 1 | 0 | 0 | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень) | м | 0,9 | 0,85-0,92 | п. 4.1.15, рис. Д.9 | |
| | | 1 | 0 | 0 | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний | м | 0,7 | 0,7 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|--|--------------|------|--------------|-----------|--|
| | | | | | поручень) | | | | | Свободная зона 2,1х 2,1 в местах ин-тенсивного использования |
| | | 1 | 0 | 0 | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К» | м | 1,5 | 1,5 | | |
| | | 1 | 0 | 0 | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К» | м | 1 | 1,5 | | |
| | | 1 | 0 | 0 | Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | да | | п. 4.1.16 | |
| | | 1 | 0 | 0 | Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | да | | п. 4.1.16 | |
| | | 1 | 0 | 0 | Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С» | м | 0,27 | 0,27-0,33 | п.5.2.15 | |
| 2.3 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | ГБДОУ детский сад № 87 Красносельского района СПб | | | | | |
| | Пандусы инвентарные | 0 | 0 | 0 | Ширина пандуса «К» | м | | Не менее 1,0 | п.5.2.13 | |
| | | | | | Уклон пандуса «К» | (%). | | Не более 10% | | |
| 2.4 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.б) | | | | | |
| | Подъемные платформы | 0 | 0 | 0 | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К» | м | | Не менее 1,6 | п. 5.2.21 | |
| | | | | | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К» | м | | Не менее 1,6 | | |
| 2.5 | Подъемники мобильные | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | ГБДОУ детский сад № 87 Красносельского района СПб | | | | | |
| | Подъемники | 0 | 0 | 0 | «К» | наличие | | | п. 4.1.14 | |
| 2.6 | Входные площадки | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|---|---|---|--|--------------|------|----------------|------------------------|--|
| | Название зоны | | | | ГБДОУ детский сад № 87 Красносельского района СПб | | | | | |
| | Входная площадка | 1 | 0 | 0 | Навес «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | да | | п. 5.1.3 | |
| | | 1 | 0 | 0 | Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | да | | СП 35-101-2001, п.3.17 | |
| | | 1 | 0 | 0 | Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | да | | п. 5.1.3 | |
| | | | | | Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К» | м | | Не более 0,025 | СП 118.13330, п.4.7 | |
| | | 1 | 0 | 0 | Размер входной площадки не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85;-«К» | соответствие | да | | п. 5.1.3 | |
| | | 1 | 0 | 0 | Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2; «К» | соответствие | да | | п. 5.1.3 | |
| 2.7 | Входные тамбуры | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | ГБДОУ детский сад № 87 Красносельского района СПб | | | | | |
| | Входной тамбур | 1 | 0 | 0 | Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К» | соответствие | да | Не менее 1,5 | п. 5.1.7. | |
| 2.8 | Входные двери, в т.ч. тамбурные | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | ГБДОУ детский сад № 87 Красносельского района СПб | | | | | |
| | Входные двери | 1 | 0 | 0 | Ширина в свету »К» | м | 1,2 | Не менее 1,2 | п. 5.1.4 | |
| | | 1 | 0 | 0 | Высота каждого элемента порогов «К», «С» | м | 0,02 | Не более 0,014 | | |
| 2.9 | Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | ГБДОУ детский сад № 87 Красносельского района СПб | | | | | |
| | Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей | 1 | 0 | 0 | Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1х0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | да | | п. 5.1.5 | |
| | | 1 | 0 | 0 | Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | да | | | |
| 2.10 | Вестибюли общественных зданий | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|---------|-------|----------------|--------------------------|--|
| | Название зоны | | | | ГБДОУ детский сад № 87 Красносельского района СПб | | | | | |
| | Вестибюли | 0 | 1 | 1 | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К» | м | | Не менее 1,0 | п. 5.1.8 | |
| | | 0 | 1 | 1 | Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С» | наличие | нет | | п. 5.5.6 | |
| | | 0 | 1 | 1 | Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г» | наличие | нет | | | |
| 3 | Пути движения внутри здания | | | | | | | | | |
| 3.1 | Коридоры, переходы в другие здания | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | ГБДОУ детский сад № 87 Красносельского района СПб | | | | | |
| | Коридоры | 1 | 0 | 0 | Ширина «К» | м | 1,8 | Не менее 1,5 | п. 5.2.1 | |
| 3.2 | Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | ГБДОУ детский сад № 87 Красносельского района СПб | | | | | |
| | Дверные и открытые проемы в стена | 1 | 0 | 0 | Ширина «К» | м | 1,2 | Не менее 0,9 | п. 5.2.4 | |
| | | 0 | 0 | 0 | Высота порогов или перепад высот «К», «С» | м | 0,045 | Не более 0,014 | п. 5.2.4 | |
| | | 1 | 0 | 0 | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С» | наличие | да | | п. 5.4.1 | |
| 3.3 | Внутренние лестницы | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | ГБДОУ детский сад № 87 Красносельского района СПб | | | | | |
| | Внутренние лестницы | 1 | 0 | 0 | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С» | м | 0,3 | 0,28 - 0,35 | п.6.11 СП 118.13330.2012 | |
| | | 1 | 0 | 0 | Высота ступеней «О», «С» | м | 0,16 | 0,13 - 0,17 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С» | м | 0 | 0,85-0,92 | п. 5.2.15 | |
| | | 1 | 0 | 0 | Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С» | м | 0,27 | 0,27-0,33 | | |
| | | 1 | 0 | 0 | Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С» | наличие | да | | п. 5.2.11 | |
| | | 1 | 0 | 0 | Ширина марша лестниц при отсутствии | м | 1,5 | Не менее 1,35 | п.5.2.10; СП | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|--|--------------|-----|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | Пандусы инвентарные | 0 | 0 | 0 | Ширина пандуса «К» | м | | Не менее 1,0 | п. 5.2.13 | |
| | | | | | Уклон пандуса «К» | % | | Не более 1:10, (10%) | | |
| 3.6 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | ГБДОУ детский сад № 87 Красносельского района СПб | | | | | |
| | Подъемные платформы | 0 | 0 | 0 | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К» | м | | Не менее 1,6 | п. 4.1.14, п.5.2.21 | |
| | | | | | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К» | м | | Не менее 1,6 | ГОСТ Р 51630-2000 | |
| 3.7 | Подъемники мобильные | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | | | | | | |
| | Подъемники мобильные | | | | «К» | наличие | | | п. 4.1.14 | С посторонней помощью |
| 3.8 | Лифты | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | ГБДОУ детский сад № 87 Красносельского района СПб | | | | | |
| | Лифт | 1 | 0 | 0 | Ширина кабины «К» | м | 1,7 | Не менее 1,7 | п. 5.2.18 | |
| | | | | | Глубина кабины «К» | м | 1,8 | Не менее 1,5 | | |
| | | | | | Ширина дверного проема «К» | м | 1,2 | Не менее 0,95 | | |
| | | | | | Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, «С» | соответствие | да | | ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3 | |
| | | | | | Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), «С» | соответствие | да | | ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3 | |
| | | | | | Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г» | наличие | да | | п. 5.2.20 | |
| | | | | | Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г» | наличие | нет | | п. 5.2.20 | |
| | | | | | Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С» | наличие | нет | | п. 5.2.20 | |
| | | | | | Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом | наличие | да | | п. 5.2.20 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|---|---------|----|---------------|-----------------------------|--|
| | | | | | этаже «С» | | | | | |
| | | | | | Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | да | | п. 5.5.7 | |
| 4 | Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ | | | | | | | | | |
| 4.1 | В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | | | п. 7.1.3 | |
| | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Помещения, места приема МГН в административных зданиях | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О» | | | | | |
| | | | | | на одно рабочее место | кв.м | | 12 | п. 7.1.13 | |
| | | | | | на два рабочих места | кв.м | | 18 | п. 7.1.13 | |
| | | | | | Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К» | м | | Не более 0,85 | п.7.1.9, рис.Д12 | |
| | | | | | Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С» | наличие | | | п. 7.1.8 | |
| 4.3 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К» | м | | 0,65- 0,8 | п.7.4.1, рис.Д12 п.7.4.7 | |
| | | | | | Ширина прохода: «К», «С» | | | | | |
| | | | | | около расчетно-кассового аппарата; | м | | Не менее 1,1 | п.7.4.2 | |

[illegible]

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|--|---------|------|---------------|-------------------|
| | Название зоны | | | | ГБДОУ детский сад № 87 Красносельского района СПб | | | | |
| | Доступная кабина в общей уборной | 1 | 0 | 0 | Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К» | м | 0,75 | Не менее 0,75 | п.5.3.3 рис.Д.11 |
| | | | | | Ширина кабины «К» | м | 1,8 | Не менее 1,65 | |
| | | | | | Глубина кабины «К» | м | 2,45 | Не менее 1,8 | |
| | | | | | Ширина двери кабины «К» | м | 0,9 | Не менее 0,9 | |
| | | 1 | 0 | 0 | Опорные поручни «О», «К» | наличие | да | | |
| | | 1 | 0 | 0 | Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | да | | |
| | | 0 | 1 | 1 | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | нет | | п. 5.3.6 |
| | | 1 | 0 | 0 | Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | да | | п.5.5.1 |
| 5.2 | Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной) | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | 0 | 0 | ГБДОУ детский сад № 87 Красносельского района СПб | | | | |
| | | | | | Ширина «К» | м | | Не менее 2,2 | п. 5.3.3 рис.Д.11 |
| | | | | | Глубина «К» | м | | Не менее 2,25 | п. 5.3.3 рис.Д.11 |
| | | | | | Ширина двери кабины «К» | м | | Не менее 0,9 | п. 5.3.3 рис.Д.11 |
| | | | | | Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К» | м | | Не менее 0,75 | п. 5.3.3 рис.Д.11 |
| | | | | | Опорные поручни «О», «К» | наличие | | | п. 5.3.3 рис.Д.11 |
| | | | | | Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | | | п.5.3.3 рис.Д.11 |
| | | | | | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | | | п. 5.3.6 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|--|--------------|--|--------------|-----------------|--|
| | | | | | Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С» | м | | 1,35 | п.5.3.6 | |
| 5.3 | Кабины душевые закрытые | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | Кабина с открывание двери наружу «К», «О», «С» | соответствие | | | п.5.3.5 | |
| | | | | | Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С» | соответствие | | | | |
| | | | | | Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9х1,5м «О», «С» | соответствие | | | | |
| | | | | | Кабина должна быть оборудована: - переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м | наличие | | | п. 5.3.5 | |
| | | | | | - ручным душем | наличие | | | | |
| | | | | | - настенными поручнями | наличие | | | | |
| | | | | | - краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) | наличие | | | п. 5.3.9 | |
| | | | | | «К», «С», «О» | | | | | |
| | | | | | Размеры кабины в плане: ширина «К»: | м | | Не менее 1,8 | п.5.3.7. табл.1 | |
| | | | | | Глубина «К» | м | | Не менее 1,8 | | |
| | | | | | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | | | п. 5.3.6 | |
| | | | | | Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У» | м | | 1,35 | п.5.3.6 | |
| | | | | | Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К» | м | | Не менее 2,4 | п.5.3.8 | |
| | | | | | То же, без скамей «К» | м | | Не менее 1,8 | | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|--|---------|--|--|----------|--|
| 6.1 | Места для парковки автомобилей инвалидов | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | 0 | 0 | ГБДОУ детский сад № 87 Красносельского района СПб | | | | | |
| | | | | | Места для транспорта инвалидов «К», «О» | наличие | | Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места) | п. 4.2.1 | |
| | | | | | Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О» | м | | Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях) | п. 4.2.2 | |
| | | | | | Ширина зоны для парковки «К» | м | | 3,6 | п. 4.2.4 | |
| | | | | | Длина зоны для парковки «К» | м | | 6 | | |
| | | | | | Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К» | наличие | | | п. 4.2.1 | |
| | | | | | Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К» | наличие | | | | |

Заполнил Анкету:

телефон

Должность

ФИО

(подпись)

«___»_____201_г.

Согласовано:

телефон

Должность руководителя обследованного
объекта

ФИО

(подпись)

«___»_____201_г.